

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

laboratoř akreditovaná ASLAB pod číslem 4104

Černoletská 1600, 256 13 Benešov

Telefon: 840205206-linka 108 E-mail: jirizovinec@seznam.cz

Zákazník:

OBEC Kozmice
Kozmice 12
25601 Kozmice

OBECNÍ ÚŘAD KOZMICE

DOŠLO DNE:

16.5.2019

ZPRACOVATEL:

J. Žovinec

č.j.:

2019/19

UKLÁDACÍ ZNAK:

A

POČET LISTŮ:

1

PŘÍLOHY:

1

Protokol o odběru vzorku č. 2019/2390

Místo odběru: OBEC Kozmice, Odtok ČOV Kozmice,

Odběr provedl: Jiří Žovinec typ odběru - A

Příjem provedl: Janišová Alena

Klasifikace vzorku: Odpadní voda

Datum odběru: 06.05.2019 07:00 - 06.05.2019 09:00

Datum příjmu: 06.05.2019 11:00

Datum ukončení: 11.05.2019

Program vzorkování: 8 x 250 ml
SOP odběru vzorku: SOP 11
Způsob odběru: M
Typ odběru: směsný 2 h á 15 min

Teplota vzduchu na počátku odběru (°C): 3
Teplota vzduchu po ukončení odběru (°C): 3
Teplota vzorku na počátku odběru (°C): 11,1
Teplota vzorku po ukončení odběru (°C): 11,1
Teplota v transportním prostoru (°C): 6,7

Poznámky ke vzhledu vzorku: 1000 ml plast, další vzorky:

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Vzorek odebral, měření na místě provedl, za dopravu vzorku do laboratoře zodpovídá a vzorek předal:
Jiří Žovinec

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 886 DIČ CZ475358985
24

2019												
ČOV Obec Kozmice, Kozmice 12, 257 25 Kozmice												
Přítok	pH	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	RAS	N-NO ₂ ⁻	N-NO ₃ ⁻	N-NH ₄ ⁺	N _{org}	N _{anorg}	N _{celk}	P _{celk}
		[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
01.04.2019	6,70	278,9	673	352				4,82				6,42
Průměr	6,70	278,9	673	352	#####	#####	#####	4,82	#####	#####	#####	6,42

ČOV Obec Kozmice, Kozmice 12, 257 25 Kozmice													
Odtok	pH	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	RAS	N-NO ₂ ⁻	N-NO ₃ ⁻	N-NH ₄	N _{org}	N _{anorg}	N _{celk}	P _{celk}	AOX
		[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[μg/l]
Limity	6 - 9	30	120	30				10				6	
03.01.2019	6,7	8,8	81	38				2,04				5,81	
07.02.2019	6,3	10,7	55	25				0,55				4,79	
04.03.2019	6,2	4,9	49	27				0,20				3,81	
01.04.2019	6,7	3,4	41	5				0,32				0,67	
06.05.2019	7,2	6,2	69	27				8,50				2,77	
Průměr	6,6	6,8	59,0	24	#####	#####	#####	2,32	#####	#####	#####	3,57	#####
	překročen limit "p"				překročen limit "n"				sledovaná hodnota				

VODOHOSPODÁŘSKÁ
 SPOLEČNOST BENEŠOV
 s.r.o.
 Černošská 1800, 256 13 Benešov
 IČO 475 35 885 DIČ CZ47535888
 24